



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU. 710008 выдан 25 июня 2015г.
633208 Новосибирская область, г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а
Тел/факс: 2-55-27, E-mail: filial_cg-isk@mail.ru
ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ И-3/000289 от 29.03.2019

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: внеплановое госзадание
6. Наименование объекта: МУП "Пеньковское".
7. Адрес объекта: 633572, Новосибирская область, Маслянинский р-н, Пеньково с, Центральная ул, д. 17
8. Место (адрес) отбора: кран разводящей сети жилого дома; кран скважины; 633572, Новосибирская область, Маслянинский р-н, Прямское с, Центральная ул, д. 10
9. Для экспертизы представлены документы:
- протоколы лабораторных исследований №№ 1403, 1402 от 29.03.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Исследованные пробы воды холодной питьевой не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по мутности, содержанию железа и марганца.

Врач по общей гигиене, эксперт:

И. В. Тюрин.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633208 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а
 Тел/факс: 2-55-27, тел. 4-41-78
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.511324 выдан 19 мая 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1403 от 29 марта 2019 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Адрес	Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.3	Цель исследований	внеплановое госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение о назначении экспертизы № 749-197 от 27.03.2019г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Пеньковское"
2.2	Адрес объекта	633572, Новосибирская область, Маслянинский р-н, Пеньково с, Центральная ул, д. 17 (р-он местонахождения: Маслянинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633572, Новосибирская область, Маслянинский р-н, Прямское с, Центральная ул, д. 10, кран разводящей сети жилого дома
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	001910.С.27.03.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	27 марта 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Казанцева Н. И., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х: с. ш. ГГ: MM: CC: Y: в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	27 марта 2019 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Лозбенева Т.В.
 Руководитель Испытательного лабораторного центра Селюнин С.А.

(Технический руководитель Испытательного лабораторного центра) Назарова О.В.

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ					
Место проведения исследований:	633204, НСО, Исхитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления:	ВГЗ 046432				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 марта 2019 г.	16	час *	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 марта 2019 г.	Окончание:	29 марта 2019 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ Св. № 401088 от 22.06.2018 до 22.06.2019					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001910.С.27.03.2019	1. Вода холодная питьевая				
	Мутность	24,91±3,49	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Железо	4,06±0,61	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	1,21±0,18	≤ 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633208 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а

Тел/факс: 2-55-27, тел. 4-41-78

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.511324 выдан 19 мая 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1402

от 29 марта 2019 г.

Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Адрес	Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.3	Цель исследований	внеплановое госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение о назначении экспертизы № 749-197 от 27.03.2019г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Пеньковское"
2.2	Адрес объекта	633572, Новосибирская область, Маслянинский р-н, Пеньково с, Центральная ул, д. 17 (р-он местонахождения: Маслянинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633572, Новосибирская область, Маслянинский р-н, Прямское с, Центральная, кран скважины
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	001911.С.27.03.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	27 марта 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Казанцева Н. И., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х: с. ш. ГГ: ММ: СС: У: в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	27 марта 2019 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Лозбенев Т.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

/ Селюнин С.А./

(Технический руководитель Испытательного лабораторного центра

/ Назарова О.В. /

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633204, НСО, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления:	ВГЗ 046433				
Объем (количество) пробы:	1.5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 марта 2019 г.	16	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 марта 2019 г.	Окончание:	29 марта 2019 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-5300ВН Св. № 401088 от 22.06.2018 до 22.06.2019					

Код пробы	Наименование пробы./показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001911.С.27.03.2019	2. Вода холодная питьевая				
	Мутность	16,73±2,34	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Железо	4,86±0,73	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	1,13±0,17	≤ 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.